



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya Bölümü Tekstil Laboratuvarı
ANALİZ / DEĞERLENDİRME RAPORU

Davutpaşa Yerleşimi, 34210 Esenler / İstanbul Tel: 0.90.212. 383 4160
Fax: 0.90.212.383 4134 – Web: www.kml.yildiz.edu.tr

Rapor No : 487-1	Rapor Tarihi : 04.04.2011
Firma Adı : Türk Standartları Enstitüsü Sakarya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü GEBZE KOCAELİ	Örnek Geliş Tarihi : 23.03.2011
Referans : DIN 4102	Örneğin Cinsi : ses geçirmeyen boru

ANALİZ SONUÇLARI

POLİPROPİLEN “VESBO INCOLA” Markalı

Yanmazlık Seviyesi

Yanma davranışı

B2 (orta derecede yanabilen,
Moderately Flammable sınıfı)

SONUÇ: Bölümümüze; Türk Standartları Enstitüsü Sakarya Ürün Belgelendirme Müdürlüğü GEBZE KOCAELİ tarafından gönderilen “Novoplast Plastik San. Ve Tic.A.Ş.” firmasına ait ses geçirmeyen boru örneği üzerinde yapılan test sonuçları yukarıya çıkartılmıştır.

Prof.Dr.Ulvi AVCIATA

Anorganik Anabilim Dalı Başkanı



Öğr.Gör.Dr.Basit DEMİRYÜREK

Laboratuar Müdürü